

Fotos mobile DEA





Druckmessung
Saugseite





Druckmessung
Druckseite



Automatisierung
Handschalter
bei Ausfall 0%



Druckregler
Handschwert



OTTO WÜST ANLAGENBAU
Planung • Bau • Service und Reparatur
Pumpen • Ventile • Ventile • Ventile
Druckmessung • Druckmessung • Druckmessung
Druckmessung • Druckmessung • Druckmessung



 KSB Aktiengesellschaft
 Johann-Klein-Straße 9
 67227 Frankenthal

ETB 150-125-200 GGXAV11D307502

ETABLOC Ø 216 mm

9973587235 000300 02

Q 400,00 m³/h H 54,00 m

v 1,0 mm²/s n 2976 1/min 2017

MEI ≥ 0,70 n = --, - %

Mat. No. 01213137 ZN 3823-217

SIEMENS

IE3 (H) CE

Made in Czech Rep. D-90441 Nürnberg
 3-MOT 1CV3280A 1LE15032DA004WB4-Z UC 1710/207451603

IEC/EN 60034 280S IMV15 IP55

530kg Th.Cl. 155(F) -20°C ≤ TAMB ≤ 40°C

	Bearing	UNIREX-N3
DE	6315-C3	25g Interval: 4000h
NE	6315-C3	25g

V	Hz	A	kW	cosφ	NOM.EFF	1/min	IE-CL
400 Δ	50	128	75	0.89	94.7 %	2975	IE3
460 Δ	60	125	84	0.89	94.5 %	3575	IE2
460 Δ	60	112	75	0.89	94.1 %	3578	IE3